

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5  
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15  
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr\_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 91/1/65  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 01 » июня 20 21 г.

*Муниципальное бюджетное дошкольное*

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица.

*образовательное учреждение Детский Сад №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ*

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

*670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.15А*

*670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 48*

*670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46*

*Заведующий МБДОУ Детского Сада №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ*

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

*Анцупова Анна Дмитриевна*

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: *федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной*  
(основания проведения проверки)

*безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и*  
*индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля*

*(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской*

*Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном*

*надзоре., планом проведения плановых проверок на 2021 г. год, утвержденным начальником*

*Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС*

*России по Республике Бурятия подполковником внутренней службы Волковым С.П.,*

*распоряжением № 91 начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы*

*г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковника внутренней службы*

*Волкова С.П. (главный государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)*

в период с « 25 » мая 20 21 г. по « 01 » июня 20 21 г.

проведена плановая проверка лейтенантом внутренней службы  
(фамилия, инициалы,

*Юкило Н.К., старшим инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической*  
должность должностного лица

*работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный*  
(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

*инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору),*

совместно с: *Заведующей МБДОУ ДС №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ Анцупова А.Д.*  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).	<i>ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</i>	Февраль 2022	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия.	<i>п.54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</i>	Февраль 2022	
<b>ул. Солнечная, д.15А</b>				
3.	Звуковой оповещатель расположен вплотную к потолку.	<i>ст. 4,5,6 ст.53 Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</i>	Февраль 2022	
4.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	<i>ст. 4,5,6, ст. 52,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	Февраль 2022	
5.	Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете заместителя по УВР,	<i>ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ</i>	Февраль 2022	1

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
6.	Высота эвакуационных выходов из групповых ячеек (№№7, 9, 5, 4, 1, 6, 2 ) составляет менее 1.9.	п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Февраль 2022	
7.	Не обеспечена перекачка пожарных рукавов.	п. 50 Правил противопожарного режим, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Февраль 2022	
<b>ул. Терешковой, 46</b>				
8.	Не соблюдается расстояние 0,5м от светильников до датчиков автоматической пожарной сигнализации в прачечной.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.13.3.6 СП 5.13130.2009	Февраль 2022	
9.	Отсутствуют пожарные извещатели в подсобном помещении около музыкального зала.	ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Февраль 2022	
<b>ул. Солнечная, д.48</b>				
10.	Звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает уровень звука более чем на 15 дБа в групповых ячейках.	ст. 4,5,6, ст.53 Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Февраль 2022	

11	Отсутствуют пожарные извещатели в подсобном помещении около музыкального зала.	ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Февраль 2022	
12	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	п. 17 (а) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Февраль 2022	
13	Высота ступени лестницы выхода из здания составляет более 22см. (факт. 33см.)	ст. 4,5,6, ст. 52,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Февраль 2022	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.



Государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

лейтенант внутренней службы Юкало Н.К.

(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 01 » июня 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ Анцупина А.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Заведующий МБДОУ Д\С №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ Анцупина А.Д.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » июня 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку, заверенная печатью  
(печатами) должностного лица (должностных лиц))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464108

Владелец Анцупова Анна Дмитриевна

Действителен с 24.10.2023 по 23.10.2024